

NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek dwukondygnacyjny. Brak windy i WC dla niepełnosprawnych. Wejścia główne do szkoły od strony ulicy, kotłowni i parkingu bez podjazdu i oznaczeń krawędzi stopni. Brak pochwytyłów przy stopniach. Drzwi szerokości 90 cm, jednoskrzydłowe. Miejscowe zaniżenie kondygnacji parteru pod biegiem klatki schodowej do 200 cm. W razie konieczności dla osób ze szczególnymi potrzebami można wykorzystać sale lekcyjne na parterze budynku. W ciągach komunikacyjnych brak progów. Szerokość korytarzy 140 cm. Szerokość schodów wynosi powyżej 120 cm. Przy schodach występują jednostronne poręcze. Brak w budynku kompleksowego systemu ostrzegania i ewakuacji. Niedostępna informacja o schemacie budynku oraz brak planów budynku dla nawigacji. Na parkingu brak wydzielonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url <http://spcieninzborny.edupage.org/>

ID a11y-status Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2013-04-04

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności